



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Российская Федерация, 150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24,
E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославской области
Российская Федерация 150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15,
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Даниловскому, Любимскому и Первомайскому районам Ярославской области
152070, Россия, Ярославская область, г. Данилов, ул. Володарского, д.80, телефон 8(48538)5-17-09,
E-mail: ond.danilov@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 33/1/22

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу - МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РУЗБУГИНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД, сокращенное наименование МОУ
Рузбугинская НШ-ДС.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Даниловскому, Любимскому и Первомайскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области Смирнова Сергея Владимировича № 33 от 26.03.2019 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 01.04.2019г. по 24.04.2019г. заместителем главного государственного инспектора Даниловского, Любимского и Первомайского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирновым Сергеем Владимировичем проведена плановая выездная проверка объекта, здания, территории, помещений юридического лица МОУ Рузбугинская НШ-ДС расположенного по адресу: Российская Федерация, 152483, Ярославская область, Любимский район, д. Рузбугино, Школьный переулок, д.6 в присутствии директора МОУ Рузбугинская НШ-ДС Беловой Елены Михайловны.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководителю организации определить порядок и сроки проведения	Правила противопожарного	16.03.2020г.	

	противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.	режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее ППР РФ) п.3,		
2.	На объект защиты предоставить исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта.	ППР РФ п.61,	16.03.2020г.	
3.	Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты провести с учетом пунктов 468, 474 настоящих Правил и приложений N 1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.	ППР РФ п.465,	16.03.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленные сроки являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется собственником имущества, лицом, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленного ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители органов местного самоуправления;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Заместитель главного государственного инспектора
Даниловского, Любимского и Первомайского
районов Ярославской области по пожарному надзору



Смирнов С.В.

«25» сентября 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МОУ Рудвинской
ШУ-ДС Белова С.И.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица

✓ «25» апреля 2019 г.

✓ Белова
(подпись)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области 79-09-01

